

(v případě zajmu o formát „Word“ kontaktovat e-mail: eva.novotna@jmk.izscr.cz)

**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHMORAVSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR**

Č.j.: HSBM-XX-XX/1-POKR-200x

Město: xx.xxxxx 200x

Výtisk číslo: 1

Počet listů : 2

Přílohy: 1/1

N Á V R H

na vyřazení stálého úkrytu civilní ochrany z evidence

Na základě posouzení stavu stálého úkrytu CO (SÚ CO) evid. číslo XXXXXX,

Majitele:

Správce: **detto**

kolaudace v roce xxxx

rozpočtová cena prací a materiálových nákladů v roce kolaudace:

xxx xxx,-Kč

dislokace: dle majitele

Majitel požaduje jeho vyřazení z evidence – na základě vyhodnocení stavebně-technického stavu není provozuschopný v souladu s platnou normou ČSN 739050, jeho případná rekonstrukce je technicky i finančně velmi složitá a nákladná.

HZS JmK, ÚO navrhuje vyřazení předmětného SÚ CO z centrální evidence SÚ CO na základě zjištěných skutečností:

1) Základní údaje

- a) úkryt pro ukrytí zaměstnanců, třída odolnosti SPRÚ-Z, kapacita 70 ukryvaných osob
- b) navržené dvouúčelové využití – chemická laboratoř
- c) skutečné využití je – úkryt bez mírového využití

2) Hlavní důvody žádosti k vyřazení SÚ CO z evidence

- písemná žádost majitele o vyjmutí krytu CO xxxxxxxxxxxxxxxx z evidence z důvodu narušení stavebně-technického stavu,
- SÚ CO není provozuschopný v souladu s platnou normou ČSN 739050, jeho případná rekonstrukce je technicky i finančně velmi složitá a nákladná,

3) Příčiny vzniku stavu vedoucího k porušení funkčnosti SÚ CO

- nedostatečné zabezpečování údržby a revizí v době útlumu činnosti bývalého majitele

4) Technický stav SÚ CO

Hlavní závady:

- a) stavební část – zdivo je zjevně narušeno četnými prasklinami,
- b) speciální dveře, poklopy – nevyhovující údržba, koroze a poškozené těsnění,
- c) filtroventilační zařízení – nedodrženy časové lhůty provádění revizí, zařízení je neprovozuschopné,
- d) elektroinstalace – nedodrženy časové lhůty provádění revizí,
- e) zdravotní technika – nefunkční,
- f) speciální zařízení – nejsou .

5) Opatření realizovaná k odstranění zjištěných závad

Nebyla žádná provedena.

6) Náklady vynaložené na odstranění závad

V posledních letech nejsou vynakládány žádné finanční prostředky na odstranění zjištěných závad.

7) Návrhy na řešení:

- a) vyřazení z evidence
- b) ponechání v plánu ukrytí jako prostory pro improvizovaný úkryt

Návrh na vyřazení SÚ CO z evidence obsahuje přílohy:

- kopii evidenčního listu předmětného SÚ CO.

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel ÚO HZS JmK

Rozhodnutí krajského ředitelství HZS JmK

.....